

**Testovací nástroje  
MULTI CHECK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LCD displejem
- podle normy VDE,
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MULTI CHECK
Objednací číslo	<a href="#">9918920000</a>
Verze	2pólová zkoušečka napětí, typ 1154
GTIN (EAN)	4032248405800
Mnž.	1 ks

## Testovací nástroje MULTI CHECK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	287 mm	Šířka (v palcích)	11,299 inch
Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0,906 inch
Hloubka	68 mm	Hloubka (v palcích)	2,677 inch
Váha	290 g	Čistá hmotnost	385 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Měřicí a testovací zařízení

Displej	LCD	Frekvenční rozsah, max.	100 Hz
Frekvenční rozsah, min.	0 Hz	Jmenovité napětí, max.	500 V AC/DC
Jmenovité napětí, min.	0,30 V	Kategorie rozsahu měření	CATIV - 400V/ CAT III - 500V
Provozní teplota, max.	45 °C	Provozní teplota, min.	-15 °C
Rozsah měření AC napětí	5-500 V	Rozsah měření DC napětí	500 V
Stupeň krytí	IP65	Testováno a schváleno dle	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)
Typ baterie	1,5 V akumulátor typu AAA	Vstupní odpor, napětí	≥ 300 kΩ
Zkouška izolace	5 kV	Zkouška propojení	Ano - vizuální
Špičkový napěťový odpor	8 kV		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9,1	27-20-03-08
eClass 9.0	27-20-03-08		

### Osvědčení

Osvědčení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [9918920000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf](#)  
Oznámení o změně produktu [PCN-PW641010-20180410-00-A DE](#)  
[PCN-PW641010-20180410-00-A EN](#)

### Testovací nástroje MULTI CHECK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití



**Testovací nástroje  
MULTI CHECK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Příslušenství****Příslušenství**

Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
BATTERIE	<a href="#">9201310000</a>	Batterie	4032248421121	2 ks
1,5V MICRO				